

UV-BEHANDLET RENVANN 2016

DATO	KOLIE	E.COLIE	FARGET.	TURBIDIT.	CLOSTRI.	ENTREC.	SURH.	KONDUK.	UV.TRANS	AMONIUM	KIM/HARDHET
12.01	0	0	8	0,12	0	0	7,6	11,9	64,5	0,010	3
02.02	0	0	3	0,04	-	-	-	-	-	-	2
01.03	0	0	8	0,08	-	-	-	-	-	-	2
05.04	0	0	12	0,04	0	0	7,7	10	12	0,014	25
24.05	0	0	15	0,04	-	-	-	-	-	-	20
08.06	0	0	9	0,06	-	-	-	-	-	-	15
12.07	1	0	11	0,41	0	0	7,9	13,1	55	0,012	12
24.08	0	0	10	0,24	-	-	-	-	-	-	60
27.09	1	0	11	0,11	-	-	-	-	-	-	4
27.09	0	0	11	0,11	-	-	-	-	-	-	6
19.10	0	0	13	0,016	0	0	7,8	11,7	49	0,011	6
11.11	0	0	6	0,10	-	-	-	-	-	-	1
07.12	0	0	5	0,11	-	-	-	-	-	-	10
											HARDH. *2,2
MIN	0	0	3	0,04	0	0	7,6	10	64,5	0,010	0
GJ.SN	0,08	0	9,66	0,11	0	0	7,75	11,67	45,12	0,01	13,75
MAX	1	0	15	0,41	0	0	7,9	13,1	12	0,014	60
MEDI	0,0	0,0	10	0,1	0,0	0,0	7,75	11,8	-	0,0115	6,0

UBEHANDLET RÅVANN 2016

DATO	KIMTALL	KOLIE	E-COLIE	SURH.	FARGET.	TURB.
12.01	300	0	0	7,6	7	0,12
11.04	290	11	0	7,6	12	0,08
12.07	260	70	30	7,9	11	0,10
19.10	120	66	0	7,8	13	0,17
MIN	120	0	0	7,6	7	0,08
GJ.SN	242,50	36,75	7,50	7,75	10,75	0,11
MAX	300	70	30	7,9	13	0,17
MEDI	275,0	44,0	0,0	0	11,5	0,11